

कार्यालय अग्निशमन केन्द्र नगर परिषद धौलपुर (राज0)

क्रमांक:-

दिनांक:-

एन.ओ.सी. प्रमाण पत्र

ऋषि गालव कॉन्वेंट स्कूल मिडवे होटल के पीछे जी.टी. रोड धौलपुर ने फायर सेफटी हेतु अनापति प्रमाण पत्र चाहा है। अनापति प्रमाण पत्र अस्थाई 1 वर्ष के लिये निम्न शर्तों के साथ दिया जाता है।

1. स्कूल के अन्दर 5000 लीटर पानी की क्षमता का टैंक बनाना होगा जिसमें 24 घण्टे पानी की व्यवस्था रहेगी।
2. स्कूल के अन्दर मल्टीपरपज ड्राई कैमीकल पाउडर क्षमता 9 किलो 10 नग अग्निशमन यंत्र लगाने जरूरी होंगे।
3. स्कूल के अन्दर रेत की भरी हुई 4 बाल्टी लगाना जरूरी होगा।
4. अगर स्कूल के अन्दर जनरेटर है तो जनरेटर कम के बाहर CO2 टाईप के 2 अग्निशमन यंत्र क्षमता 5-5 किलो के लगाने होंगे।

इन शर्तों के साथ अनापति प्रमाण पत्र आज दिनांक 11.04.2022 करे मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

क्रमांक:- फायर/90

प्रतिलिपी:- सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. आयुक्त नगर परिषद धौलपुर।
2. ऋषि गालव कॉन्वेंट स्कूल मिडवे होटल के पीछे जी.टी. रोड धौलपुर।

सहायक अग्निशमन अधिशाषी
अग्निशमन केन्द्र नगर परिषद धौलपुर
दिनांक:- 11.04.2022

सहायक अग्निशमन अधिशाषी
अग्निशमन केन्द्र नगर परिषद धौलपुर